



Tabela D 1: Grau de ocupação - G
Sistema tipo - 2

Tabela 1: Tipo - 2
Diâmetro mangueira - 40mm

Figura D 2: Hidrante duplo com mangueira de incendio

01 **HIDRANTE TIPO 2**
ESCALA 1:15



Rua Independência 110, Sala 24
Santo Augusto - RS
Telefone: (55) 3781-1965

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS
Município de Augusto Pestana
Rua Venâncio Aires, Augusto Pestana - RS

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------------|--|
| Conteúdo | | Prancha | | Total de pranchas | |
| PPCI Hidrante Tipo 2 | | PPCI 01B/05 | | 23B/27 | |
| Escala | Área | Data | Desenho | Versão | |
| 1:15 | 1,521,11 m ² | Ago./2016 | Gabriel | 1-10/08 | |